



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos
Subsecretaría de Asuntos Legislativos
Dir. Pcial. de Asuntos Legislativos

NOTA N° 44264
SANTA FE "Cuna de la Constitución Nacional" 14/07/2022
REF.:Comunic 28491/22


Señores:


MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA, SERV PUBL Y HABITAT
MINISTRO DE SEGURIDAD

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de hacerle llegar fotocopia
autenticada de la Comunicación de referencia, aprobada por la H. Cámara de
DIPUTADOS

.....
Su respuesta a la presente, será remitida por intermedio de esta Dirección a
la H. Cámara de origen.

Salúdole muy atentamente.




Abog. María Soledad Senn
Subsecretaría de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno
Justicia y Derechos Humanos
Provincia de Santa Fe



SANTA FE, 23 de junio de 2022.

Al señor
Gobernador de la Provincia
C.P.N. Omar PEROTTI
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado la minuta de Comunicación N° 47206 CD, 47247 CD, cuyo texto a continuación se transcribe:

"La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con la falta de energía eléctrica en la Jefatura de Policía Unidad Regional II, lo siguiente:

- a) motivo por el cual dejo de funcionar el servicio de energía eléctrica el 24 de Marzo de 2022;
- b) si existen generadores eléctricos, en caso afirmativo cantidad de litros de combustible utilizado durante el corte de energía eléctrica y costo del mismo, y
- c) fecha de re conexión al servicio eléctrico de la Empresa Provincial de Energía."

Salúdele muy atentamente.

ES COPIA

Victor Manuel Reynoso
Subdirector General de Técnica Legislativa
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos



Lic. GUSTAVO PUCCINI
SECRETARIO PARLAMENTARIO
CÁMARA DE DIPUTADOS



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat



Corresponde Expte. N° 02001-0061789-4.

Atento a lo solicitado por la Cámara de Diputados de Santa Fe, a fojas 02, en la que solicita al Poder Ejecutivo y por intermedio del organismo que corresponda, se informe en relación a la falta de energía eléctrica en la Jefatura de Policía Unidad Regional II, motivo por el cual dejó de funcionar el servicio de energía eléctrica en marzo/22, si existen generadores eléctricos y fecha de reconexión al servicio eléctrico de la EPE, elévense los autos al **Secretario Privado de la señora Ministra**, para su conocimiento, sugiriéndose su posterior remisión a la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos para su intervención e informe.

Atentamente.

SANTA FE, 29 de Julio de 2022.

Em

Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 1ro. de agosto de 2022 .-

Expte: 02001-0061789-4

Ref.: NOTA Nº 44264 PEDIDO DE INFORMES SOBRE A SUBESTIMACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE POLICIA DE LA URUI DE ROSARIO

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Secretaría de Empresas y Servicios Públicos**, a fin de que, por el organismo que corresponda, sirva realizar informe respecto de lo solicitado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

Hecho, vuelvan las actuaciones a esta Secretaría Privada

Sirva la presente de atenta nota.

ANDRÉS DENTESANO
Secretario Privado
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
Provincia de Santa Fe

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"2022 - BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"

Secretaría Privada
3 de Febrero 2649 - Oficina 6 - Santa Fe
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar

Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 02 de Agosto de 2022

EXPTE. N° 02001-0061789-4

REF.: Cámara de Diputados Ref/Nota N° 44264 Pedido de Informes sobre a subestimación de energía eléctrica del edificio de la Jefatura de Policía de la URII de Rosario.

Atento a lo requerido a fs. 02 por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe – Nota N° 28491 22, se remiten las presentes actuaciones al **Sr. Presidente Directorio de la Empresa Provincial de la Energía – E.P.E. – Lic. Mauricio Caussi** para su intervención y respuesta.

Sirva la presente de atenta nota.



Ing. CARLOS ALBERTO MAINA
Secretario de Empresas y Servicios Públicos
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



"2022- Bicentenario de la Bandera de la Provincia de Santa Fe"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



Energía de Santa Fe

Expte. N° 1-2022-1058876-EPE

Ref.: PEDIDO DE INFORMES SOBRE A SUBESTIMACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE POLICIA DE LA URUI DE ROSARIO.-

A:

Sucursal Ciudadana Rosario Centro

Ing. Patricio L. Martin

Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de esta Empresa, remito las presentes actuaciones a los efectos de dar una respuesta a la Comunicación N° 47206 de la Cámara de Diputados de la Provincia, obrante a fs. 2.

Cumplido vuelta. Atentamente.

Santa Fe, 09/08/22.-

Abog. Agustina Delfor
Secretaría Privada Directorio
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe



son 6 ls

12 de Agosto 2022

DE: Sucursal Rosario Centro.

A: U. T. Operaciones Y Control De Redes.

Ref. Solicitud de informe s/calidad de servicio del edificio de la Jefatura de Policía de la URII (Expte. Nro. 1-2022-1058876)

Atento al requerimiento relacionado en la referencia, se solicita v/informe de acuerdo a la requisitoria en fs. 2, entendiéndose como dirección del suministro: Av. Ovidio Lagos 5250 -debido a que no hay otra especificación al respecto-.

En este caso, por corresponder a un suministro de la Sucursal Rosario Oeste, salvo otra información o rectificación de la dirección del suministro reclamado, se solicita derivar del informe solicitado al Jefe de Sucursal Rosario Oeste, para responder al Directorio de la Empresa.

A vuestra consideración y efectos.


Ing. PATRICIO MARTIN
JEFE SUCURSAL ROSARIO CENTRO
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Ref. expe. 1-2022-1058876
Rosario, 17 de agosto del 2022

A: Sub Gerencia de Explotación.

Atte: Ing Carlos Perotti.

S / D:

Se remite la presente, donde se describe cronología de eventos registrados en nuestra base de datos sobre el cliente de media tensión "Ministerio de Gobierno Justicia y Culto" número 700000945-00 con domicilio en calle Ovidio Lagos 5250, el cual posee su punto de conexión en la Cabina EPE n° 0139 denominada "Fabrica Militar de Armas".

- **24/03/2022 - 19:59hs** Por reclamos del usuario "Jefatura de Policía" Operadores de Media Tensión verifican que en la CMyM 0139 hay un **fusible de media tensión quemado en la celda hacia el usuario**.
- **24/03/2022 - 20:44hs** Operadores informan sobre inconvenientes en el mecanismo del seccionador hacia el usuario, se deriva a Montaje.
- **24/03/2022 - 21:55hs** F/S distribuidor 0248 "Nueva Fader" de CD Rosario Sur. **Motivo:** Trabaja Montaje en la reparación del seccionador hacia el usuario en la CMyM 0139.
- **24/03/2022 - 22:14hs** E/S distribuidor 0248 "Nueva Fader" de CD Rosario Sur. **Nota:** Informa Montaje, que al momento de la reposición **vuelve a quemar un fusible de media tensión** (sobre otra fase) hacia el usuario en la CMyM 0139. Continúa fuera de servicio y se da aviso al cliente por un **problema interno del mismo**.
- **25/03/2022 - 16:15hs** Por solicitud Sub-Gerencia de Explotación se coordinan ensayos con personal EPE y de la URII sobre las instalaciones.
- **25/03/2022 - 17:57hs** Operadores de media tensión confirman que el servicio EPE se encuentra normal y ratifican problema interno del cliente.
- **25/03/2022 - 20:14hs** Operadores de media tensión, **reponen servicio en el usuario** de media tensión de la CMyM 0139.
- **26/03/2022 - 07:45hs** Ing Zorzi solicita corte de servicio en media tensión para trabajos de mantenimiento internos.
- **26/03/2022 - 08:30hs** F/S usuario de MT de CMyM 0139 para trabajos de mantenimiento internos.
- **26/03/2022 - 12:06hs** E/S usuario de MT de CMyM 0139.
- **27/03/2022 - 05:00hs** Por solicitud de la Sub-Gerencia de Explotación, personal de Montaje y Red Aérea colocan grupo generador en las instalaciones de la URII.
- **31/03/2022 - 08:30hs** F/S usuario de MT de CMyM 0139 a pedido del cliente.
- **31/03/2022 - 11:30hs** E/S usuario de MT de CMyM 0139.

Se remite la presente para dar respuesta al ítem b a fs 2.

Saluda atte.

Ing. AGUSTÍN ORTENZI
JEFE DE UNIDAD
OPERACIONES Y CONTROL DE REDES
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Gerencia Explotación
Área Distribución Rosario
UT Operación y Control de Redes

Asunto: Colaboración

De: ariel zorzi <ariel-ros@hotmail.com>

Fecha: 25/3/2022 15:18

A: "cperotti@epe.santafe.gov.ar" <cperotti@epe.santafe.gov.ar>



Sr Sub Gerente de explotación EPE

Quien suscribe Ingeniero Electricista Ariel Jesús Zorzi, Jefe de ingeniería eléctrica de la URll policía de la provincia de Santa Fe, solicita a usted colaboración a fin de detectar origen de falla interna en el predio de la Jefatura de Policía Rosario Ov. Lagos 5200.

En horas de la tarde del día 21/03/22 se produjo con corte en el servicio eléctrico, siendo detectada la falla en M.T. Acto seguido se realiza comunicación telefónica con cuadrilla de operaciones quienes aproximadamente a las 23 horas se hacen presentes e informa que no puede reponer el servicio debido a fallas reiteradas de origen interno al predio. estas fallas originan la actuación de los fusibles en MT.

Se estima que las fallas pueden ser en los siguientes puntos:

1. Línea M.T. entre S.E.T. y cabina de medición y maniobras
2. Transformador
3. Acople de barras en BT

Solicito colaboración a fin de realizar maniobras seguras en SE.T., y megado de transformador y línea de MT

Saludo a usted atentamente

Ariel Jesus Zorzi

Rosario, 24 de Agosto de 2022

Cpde. Expte.: 1-2022-1058876

De: Sub Gerencia de Explotación
A: Secretaría Privada Directorio
AT. Dra. Agustina Delfor

Por medio de la presente se informa:

a) **Falla en instalación ajena que hizo actuar protección eléctrica propiedad de EPE**, el Usuario 700000945-00 toma servicio en Media Tensión (13.2kV) cuyo punto de suministro se encuentra en la cabina de maniobra y medición n.º 0139, siendo éste el límite de responsabilidad comercial, toda operación y mantenimiento aguas abajo de esa instalación es responsabilidad del usuario. A fs. 09 se adjunta correo de solicitud de colaboración para detección de su origen interno.

b) **Sí**, el Usuario solicitó colaboración por mensaje de whats app, para asistir a los sectores "AIC, Jardín, Infantería, Armería, Polígono, Caballería y Perros" que no pudieron alimentarse luego de la reorganización interna de los circuitos de baja tensión, pudiendo aislarse de la falla y alimentarse con generación en isla. Para ello se envió un generador de 250kVA, de potencia acorde a la estimación de estas cargas, cabe destacar que EPE utiliza el mismo como servicio auxiliar para bombas/soldadoras/etc y estaba a la espera de recibir mantenimiento periódico habitual, debido a la urgencia se conectó el 27/03 a las ~05hs. El 29/03 a las ~00.00 arroja falla por filtro de combustible obstruido, el sector a cargo envía desde Santa Fe los repuestos, el 30/03 a las ~18hs se realiza reemplazo sin éxito, concluyendo alrededor de las 20.30hs que existe formación de "lacas" en el tanque, por lo cuál se deja fuera de servicio para su posterior retiro, no habiendo disponible otro generador de potencia acorde.



Energía de Santa Fe

Respecto del combustible utilizado, se envió el equipo con tanque de reserva, el cliente se encargó de su reabastecimiento.

c) 24/03/22 – 22:14 hs, los cortes posteriores fueron ocasionados/solicitados por el usuario.

Saludos cordiales.

Ing CARLOS L. PEROTTI
SUBGERENTE DE EXPLOTACION
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
Sub Gerencia de Explotación
B.V Oroño 1260 – 2000 Rosario
www.epe.santafe.gov.ar

Santa Fe, 21 de septiembre del 2022.-

Expte N°: 1-2022-1058876-EPESF.-
02001-0061789-4.-

Al Secretario Privado
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Provincia de Santa Fe
Sr. Andrés Dentesano
S/D

De mi mayor consideración:

Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de esta Empresa, tengo el agrado de dirigirme a Usted para dar una respuesta a la Comunicación N° 47206 de la Cámara de Diputados de la Provincia, mediante la cual solicitan información sobre un corte en el suministro de energía acontecido el día 24 de marzo del corriente año en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II de la ciudad de Rosario.

Al respecto, a foja 10 se adjunta un informe realizado por el Subgerente de Explotación de esta Empresa que da cuenta sobre las fallas que dieron lugar al corte de suministro y detalla cómo procedió EPE para resolver dicho acontecimiento.

Sin más, saludo atentamente.

Agustina Delfor
Secretaría Privada Directorio
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe





PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Expte: 02001-0061789-4


Ref.: NOTA N° 44264 PEDIDO DE INFORMES SOBRE A SUBESTIMACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE POLICIA DE LA URUI DE ROSARIO

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Diputados** de la Provincia de Santa Fe mediante comunicación Nro 28491 y habiendo tomando conocimiento de lo informado por la *Empresa Provincial de la Energía*, remítanse los presentes autos a la **Subsecretaría De Asuntos Legislativos Del Ministerio De Gobierno Justicia Y Derechos Humanos**

Sirva la presente de atenta nota de remisión



C.P.N. SILVINA FRANA
Ministra
Ministerio de Infraestructura
Servicios públicos y Hábitat



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos

Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, 29 de septiembre de 2022.-


20247

- 3 OCT. 2022

Ref. Expte. N° 02001-0061789-4 – Proyecto de Comunicación N° 28491/22 Cámara de Diputadas y Diputados

Habiendo tomado conocimiento y a los fines de proseguir el trámite, remítanse las actuaciones de referencia al Ministerio de Seguridad.

Sirva la presente de atenta nota de envío.



Abog. María Soledad Senn
Subsecretaría de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos
Provincia de Santa Fe

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos – Subsecretaría de Asuntos Legislativos
Casa de Gobierno – 2° Piso – (S3000DEE) Santa Fe
"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"